

de raad van de gemeente Westerkwartier
per mail via griffie@westerkwartier.nl

Contactpersoon
D.K.Bronsema

Kenmerk
1969182878

Zuidhorn
6 juni 2024

Onderwerp

Technische vraag GroenLinks Westerkwartier Vuurwerkopslag in woonwijken

Geachte leden van de raad,

Op 31 mei 2024 hebben wij van de fractie GroenLinks Westerkwartier schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de Vuurwerkopslag in woonwijken.

Inleiding:

Tot onze grote schrik lezen we in het artikel [Politieke partijen en burgemeesters willen verbod op vuurwerkopslag in woonwijken - EenVandaag \(avrotros.nl\)](https://www.avrotros.nl/nieuws/2024/05/31/politieke-partijen-en-burgemeesters-willen-verbod-op-vuurwerkopslag-in-woonwijken) dat in onze gemeente ook vuurwerk wordt opgeslagen in woonwijken. De fractie van GroenLinks vindt dit zeer verontrustend.

Met betrekking hierop heeft de fractie GroenLinks Westerkwartier de volgende vragen aan het college:

1. Wat vindt u van dit onderzoek van de Universiteit Twente en de oproep van politieke partijen en burgemeesters?
2. Waar bevinden zich de vuurwerkopslagplaatsen in onze gemeente?
3. Op welke wijze garandeert u de veiligheid van omwonenden van de vuurwerkopslagen?
4. Wat kan het college doen om vuurwerkopslagen in onze gemeente te verbieden?
5. Op welke wijze kan hierbij in de Veiligheidsregio Groningen samengewerkt worden?

Beantwoording vragen:

Ad 1. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden hebben wij deze aan de vuurwerkcoördinator van de provincie Groningen voorgelegd. Voor de veiligheid gaat het om een drietal momenten. Het vervoer van het consumentenvuurwerk naar de opslagplaats, de wijze van opslaan in de (buffer)bewaarplaats en het te koop aanbieden van vuurwerk in de verkoopruimte.

De vuurwerkcoördinator gaf aan het rapport te kennen. Hier is uitgebreid over gesproken met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Veiligheidsregio's. Consumentenvuurwerk wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Consumentenvuurwerk valt in de gevarensklasse 1.4S (fop- en schertsvuurwerk), 1.4G en voor een deel in 1.3G. Voor het vervoer en opslag in de bewaarplaats moet consumentenvuurwerk in Nederland geclassificeerd zijn in 1.4S en 1.4G. Dit betekent dat consumentenvuurwerk in de gevarensklasse 1.3G moet worden verpakt in speciale verpakking (gaasverpakking).. Deze verpakking bestaat uit een gecompliceerde metalen kooi van gaas, metalen spanbanden, hardboard, polystyreen en onbrandbaar doek. Door deze speciale verpakking kan dit vuurwerk als 1.4G geclassificeerd worden. De bevoegde instanties voor de controle op de vuurwerkopslag in Nederland zijn de gemeenten en de provincies. Consumentenvuurwerk zelf is niet massa-explosief.

De ILT houdt al ruim 20 jaar toezicht op vuurwerk. Ze onderzoekt de kwaliteit van het product en controleert ook de gevaarindeling conform de ADR-regelgeving, het zogenoemde classificatie-onderzoek. De ILT heeft in april en november 2021 en in maart 2022 de kwaliteit van de gaasverpakkingen van consumentenvuurwerk onderzocht en de gevaarindeling conform de ADR-regelgeving gecontroleerd. Om vast te stellen of de toegepaste gaasconstructie voldoet, wordt deze onderworpen aan de zogenoemde classificatietest (6(c) test). In vier gevallen heeft het verpakte vuurwerk massa-explosief gereageerd. Op grond van de bevinding van het onderzoek zijn al deze verpakte artikelen uit de handel genomen, her geclassificeerd in gevarensklasse 1.1G (massaexplosief) en overgebracht naar vergunde opslaglocaties in Duitsland. Uit nadere testen is gebleken dat het onverpakte vuurwerk uit deze partijen niet massa-explosief bleek te reageren. Er is nog onderzoek gaande waarom deze artikelen in de gaasverpakking wel massa-explosief reageerden.

Na de vuurwerkkramp in Enschede zijn de vuurwerkvoorschriften aangepast. Zo moet elke opslag- en verkoopruimte voorzien zijn van een automatische sprinklerinstallatie. De bewaarplaatsen dienen een brandwerendheid te bezitten van één uur. In een bewaarplaats mag afhankelijk van de inhoud maximaal 10.000 kg uitsluitend verpakt consumentenvuurwerk aanwezig zijn. In een bufferbewaarplaats mag afhankelijk van de inhoud maximaal 2000 kg onverpakt vuurwerk aanwezig zijn. In de verkoopruimte mag maximaal 250 kilogram onverpakt consumentenvuurwerk aanwezig zijn. De automatische sprinklerinstallaties worden jaarlijks door een geaccrediteerde inspectie A instelling gecontroleerd. Zowel op de inhoud als op het keuringsregiem van de sprinklerinstallaties wordt jaarlijks een controle uitgevoerd. Daarnaast vinden controles plaats tijdens de verkoopdagen.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat met de huidige wet- en regelgeving de veiligheid in de woonwijken voldoende wordt gewaarborgd.

- Ad 2. In de gemeente Westerkwartier bevinden de vuurwerk (buffer)opslagplaatsen en verkoopruimtes zich aan de Kruisweg 3 in Marum, Rondweg 7 in Grootegast, Leuringslaan 33 in Leek, Provincialeweg 59 in Doezum, Transportweg 1 in Noordhorn en Bosweg 13 in Leek.

Ad 3. De sprinklerinstallaties moeten jaarlijks worden gekeurd door een geaccrediteerde inspectie A instelling. Dit wordt door de Omgevingsdienst Groningen gecontroleerd. Daarnaast wordt minimaal één keer per jaar door deze omgevingsdienst de wettelijke voorschriften gecontroleerd. Deze richten zich met name op of het consumentenvuurwerk op de juiste wijze wordt opgeslagen en of de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden. Wij vinden dat daarmee de veiligheid van omwonenden van de vuurwerkopslagen voldoende wordt gegarandeerd.

Ad 4 en 5.

Het college kan het verbod bij het ministerie aankaarten en in die hoedanigheid zou samengewerkt kunnen worden met de Veiligheidsregio Groningen. Wij zijn echter van mening dat de veiligheid rondom de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk voldoende gewaarborgd is.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris